

# ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

## AVVISO PUBBLICO

**PER L'INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA CON LAVORI DI POSA IN OPERA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI SGRIGLIATURA OLEODINAMICO E RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

Il presente **avviso pubblico** è finalizzato all'individuazione di operatori economici, di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016 (di seguito Codice), da invitare alla procedura negoziata per la fornitura con lavori di posa in opera e installazione di un impianto di sgrigliatura oleodinamico automatico completo di griglia e passerella presso l'impianto idroforo sussidiario di Lova di Campagna Lupia (VE) in gestione al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

Si precisa che all'invio di una manifestazione di interesse non conseguirà alcun obbligo di invito alla gara (rif. ANAC linea guida n.4 approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016).

Il Consorzio si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse possano vantare alcuna pretesa.

### 1. STAZIONE APPALTANTE

Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (in seguito o Stazione Appaltante)

Sede legale: Via Rovereto, 12 - 30174 Venezia Chirignago (VE)

Telefono: 041-5459111 telefax: 041-5459262

E-mail: [consorzio@acquerisorgive.it](mailto:consorzio@acquerisorgive.it) PEC: [consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it)

Profilo committente: <http://www.acquerisorgive.it>

### 2. RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO

Il responsabile unico del procedimento è l'ing. Carlo Bendoricchio, direttore del Consorzio.

### 3. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento si espletterà con le modalità di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 del Codice, attribuendo 30 punti alla componente economica e 70 punti alla componente tecnico/qualitativa.

La valutazione dell'anomalia delle offerte sarà effettuata secondo quanto disposto al comma 3 dell'art.97 del Codice.

VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271

WEB: [WWW.ACQUERISORGIVE.IT](http://WWW.ACQUERISORGIVE.IT) - E-MAIL: [CONSORZIO@ACQUERISORGIVE.IT](mailto:CONSORZIO@ACQUERISORGIVE.IT)

PEC: [CONSORZIO@PEC.ACQUERISORGIVE.IT](mailto:CONSORZIO@PEC.ACQUERISORGIVE.IT)

TELEFONO 0415459111 - TELEFAX 0415459262


UNITÀ LOCALE DI VENEZIA

CHIAMATE DI EMERGENZA 3357489972

UNITÀ LOCALE DI MIRANO

CHIAMATE DI EMERGENZA 3486015269





# ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

Il Consorzio si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua.

## 4. CLASSIFICAZIONE DELLA FORNITURA

Fornitura con lavori di posa in opera e installazione - CPV - 45252123-6- Sgrigliatori.

## 5. OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Il Consorzio intende affidare la fornitura con lavori di posa in opera e installazione di un nuovo sgrigliatore oleodinamico automatico a traliccio ed a postazione fissa completo di griglia ferma detriti, nastro trasportatore e struttura di sostegno dello sgrigliatore e del nastro (passerella) presso l'impianto idrovoro sussidiario di Lova di Campagna Lupia (VE).

L'impianto dovrà lavorare all'aperto ed essere in grado di sopportare almeno le seguenti condizioni meteorologiche:

- temperature -20° C :-+ 50° C
- umidità relativa fino a 90%

Di seguito si riportano alcune caratteristiche essenziali che dovrà possedere la fornitura. Ulteriori dettagli saranno presenti nel capitolato tecnico che verrà allegato alla lettera di invito a produrre offerta che sarà inviata ai soli operatori economici selezionati (rif. punto 10).

Si precisa che le caratteristiche di seguito indicate non sono vincolanti per il Consorzio, potranno infatti essere modificate e/o integrate in fase di invito a produrre offerta.

Si precisa inoltre che tutte le misure sono da considerarsi indicative, avendo il solo obiettivo di fornire una approssimazione sulle dimensioni della struttura da fornire; sarà cura ed onere degli operatori economici verificare, in sede di sopralluogo, le esatte misure delle strutture da produrre al fine di predisporre adeguata offerta tecnica ed economica.

### Caratteristiche essenziali

Pettine fisso adatto per lo scarico del materiale grigliato, completo di settori dentati in acciaio speciale applicati allo stesso in modo da poter penetrare tra le barre della griglia.

Il pettine dovrà avere una larghezza di ca. 7300 mm ed una corsa operativa di ca. 4250 mm.

Il pettine dovrà essere fissato su una struttura tubolare che scorre su rulli sagomati in materiale sintetico antifrizione.

Per il comando di salita e discesa del gruppo dovranno essere installati n. 2 cilindri idraulici a doppio effetto; per il comando di allontanamento e avvicinamento del pettine dovranno essere installati n. 2 martinetti idraulici. Tutti i cilindri oleodinamici dovranno essere dimensionati per poter effettuare le manovre necessarie con un adeguato margine di potenza in esubero. La struttura portante dovrà essere realizzata con

VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271

WEB: [WWW.ACQUERISORGIVE.IT](http://WWW.ACQUERISORGIVE.IT) - E-MAIL: [CONSORZIO@ACQUERISORGIVE.IT](mailto:CONSORZIO@ACQUERISORGIVE.IT)

PEC: [CONSORZIO@PEC.ACQUERISORGIVE.IT](mailto:CONSORZIO@PEC.ACQUERISORGIVE.IT)

TELEFONO 0415459111 - TELEFAX 0415459262


UNITÀ LOCALE DI VENEZIA

CHIAMATE DI EMERGENZA 3357489972

UNITÀ LOCALE DI MIRANO

CHIAMATE DI EMERGENZA 3486015269





# ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

cassetto chiuso da pannelli imbullonati con porta apribile in corrispondenza del quadro elettrico di comando e controllo. Lo sgrigliatore dovrà inoltre essere progettato in modo da riavviarsi anche dopo un lungo periodo di fermata, senza necessità di interventi manutentivi.

Centralina oleodinamica a doppia pompa, azionata da motore elettrico 220/380 V – 50 Hz. - 7,5 KW, protezione IP 55, completa di distributore idraulico, elettrovalvole, scaldiglia olio, valvole di sicurezza e tutti i meccanismi di protezione e funzionamento. Il serbatoio di raccolta dell'olio, opportunamente dimensionato, costituisce la base di appoggio dell'intera apparecchiatura. Tale serbatoio sarà dotato di portello d'ispezione adeguatamente dimensionato in maniera da poter agevolmente raggiungere tutti i lati e le superfici dello stesso, dovrà inoltre essere dotato di vasca di contenimento in acciaio inox per eventuali perdite.

Sulla centralina dovranno essere montati i seguenti accessori e strumentazioni:

- preriscaldamento olio
- distributore idraulico
- sonde di livello olio
- indicatore elettrico per filtri intasati
- termometro
- termostato
- manometri e pressostati.
- valvole di non ritorno
- valvola di intercettazione sulla mandata
- valvola di controllo sulla pressione
- valvola di regolazione della portata

Tutti i motori elettrici dovranno essere conformi alle norme CEI 2-3 e dovranno avere grado di protezione pari a IP 65.

I dati principali della macchina dovranno essere i seguenti:

- alimentazione 220/380 V – 50 Hz;
- massa sollevabile presunta fino a 1000 Kg;
- velocità operativa circa 0.20 m/s.

Tutte le strutture, eccezion fatta per le parti meccaniche e per quelle in acciaio inossidabile, dovranno essere trattate con zincatura a caldo secondo le norme EN ISO 1461.

La struttura di sostegno (passerella) dovrà appoggiare sul manufatto civile esistente; sarà cura del fornitore descrivere al meglio la struttura ed indicare i carichi gravanti localizzati sui punti di appoggio.


La larghezza della struttura della griglia sarà ca 3000 mm con lunghezza ca.7800 mm

È inoltre prevista la fornitura e posa di:

VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271  
Web: [WWW.ACQUERISORGIVE.IT](http://WWW.ACQUERISORGIVE.IT) - E-MAIL: [CONSORZIO@ACQUERISORGIVE.IT](mailto:CONSORZIO@ACQUERISORGIVE.IT)  
PEC: [CONSORZIO@PEC.ACQUERISORGIVE.IT](mailto:CONSORZIO@PEC.ACQUERISORGIVE.IT)  
TELEFONO 0415459111 – TELEFAX 0415459262

UNITÀ LOCALE DI VENEZIA CHIAMATE DI EMERGENZA 3357489972  
UNITÀ LOCALE DI MIRANO CHIAMATE DI EMERGENZA 3486015269





# ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

- una apparecchiatura speciale, gestito dal PLC, costituito da un dispositivo pilota e da due sonde ad ultrasuoni per la rilevazione del dislivello tra monte e valle della griglia;
- un nastro mobile in rete metallica di acciaio inossidabile AISI 304 di profilo brevettato, adeguato per l'allontanamento dei materiali sollevati dallo sgrigliatore con scarico in sx idraulica. La rete dovrà scorrere su profili di materiale plastico antifrizione. Il profilo della rete del nastro dovrà permettere lo scolo dell'acqua contenuta nei detriti trasportati. Il nastro dovrà essere calpestabile senza subire deformazioni o danneggiamenti;
- una griglia ferma detriti, larga ca. 7400 mm, con sviluppo a 20° ca. di ca. 4000 mm costituiti da pannelli affiancati in barre piatte S275JR elettrosaldate 60 X 8 mm tali da risultare rimovibili con l'ausilio di mezzi meccanici;
- una passerella, ovverossia di struttura in carpenteria metallica realizzata con profilati di varia misura e dimensione per formazione di piattaforma di sostegno all'impianto di sgrigliatura. La struttura dovrà appoggiare sul manufatto civile esistente non in maniera puntuale ma altresì distribuita al meglio lungo la superficie di appoggio; sarà cura del fornitore descrivere al meglio la struttura ed indicare i carichi gravanti localizzati sui punti di appoggio.

**Garanzia.** L'impresa fornitrice dovrà garantire la manutenzione completa, inclusa nel prezzo offerto, dell'impianto e di tutte le sue componenti, principali ed accessorie, per il periodo di almeno mesi 24 dal positivo collaudo dello stesso. Estensioni della garanzia potranno essere oggetto di valutazione della commissione giudicatrice.

**Termini di consegna.** La ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di consegnare ed installare la fornitura entro 130 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Riduzione dei tempi di consegna potranno essere oggetto di valutazione della commissione giudicatrice.

## 6. IMPORTO A BASE D'ASTA

L'importo massimo previsto per la fornitura in oggetto è pari ad € 85.000,00, IVA esclusa.

Si precisa che la fornitura si intende comprensiva dei lavori di posa in opera, messa in funzione, assistenza tecnica e formazione di personale consortile che sarà addetto all'impianto.

## 7. REQUISITI DI AMMISSIONE

Saranno considerate le manifestazioni di interesse presentate dai soggetti così come definiti all'art. 45 del Codice, in possesso dei seguenti requisiti:

### Requisiti di ordine generale:

insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall'art. 80 del Codice.

### Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell'art. 83 comma 3 del Codice:


iscrizione alla C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all'oggetto dell'appalto.

VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271  
WEB: WWW.ACQUERISORGIVE.IT -- E-MAIL: CONSORZIO@ACQUERISORGIVE.IT  
PEC: CONSORZIO@PEC.ACQUERISORGIVE.IT  
TELEFONO 0415459111 -- TELEFAX 0415459262

UNITÀ LOCALE DI VENEZIA  
UNITÀ LOCALE DI MIRANO

CHIAMATE DI EMERGENZA 3357489972  
CHIAMATE DI EMERGENZA 3486015269





# ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

## Requisiti di capacità economico-finanziaria

avere un fatturato minimo annuo, riferito al triennio precedente la pubblicazione dell'avviso o nel periodo di attività aziendale, se inferiore al triennio, almeno pari al doppio del valore a base d'asta (rif. art.83 co.5 del Codice).

## Capacità tecniche e professionali (ex art. 83 comma 6 del Codice)

aver eseguito nel triennio precedente la pubblicazione dell'avviso o nel periodo di attività aziendale, se inferiore al triennio, almeno una fornitura con lavori di posa in opera o un lavoro, riconducibile al CPV - 45252123-6- Sgrigliatori – per un importo non inferiore a € 50.000,00.

Per i raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni dell'art. 48 del Codice e ai consorzi le disposizioni di cui all'art. 47.

## 8. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto entro il 30% dell'importo complessivo del contratto, secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.

## 9. MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli Operatori Economici che intendano far parte dell'elenco delle imprese da invitare a successiva procedura negoziata, purché in possesso dei necessari requisiti, dovranno manifestare il proprio interesse nei tempi e con le modalità di seguito descritte.

La manifestazione di interesse, da predisporre su carta libera, dovrà essere espressa mediante la compilazione del modulo allegato al presente avviso (*Sgrigliatore\_Manifestazione\_Interesse*) sottoscritta da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'Operatore Economico, unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

L'istanza così formulata dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo [consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it), indicando nell'oggetto: "Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per la fornitura di uno sgrigliatore loc. Lova di Campagna Lupia (VE)".

**Il termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse è il seguente:**

**19 Aprile 2018 ore 12:00**

Non sortiscono effetti, e sono quindi considerate come non prodotte, le candidature:

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato;
- non corredate dalla documentazione eventualmente richiesta;
- non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata).


Si precisa che:

VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271  
WEB: [WWW.ACQUERISORGIVE.IT](http://WWW.ACQUERISORGIVE.IT) - E-MAIL: [CONSORZIO@ACQUERISORGIVE.IT](mailto:CONSORZIO@ACQUERISORGIVE.IT)  
PEC: [CONSORZIO@PEC.ACQUERISORGIVE.IT](mailto:CONSORZIO@PEC.ACQUERISORGIVE.IT)  
TELEFONO 0415459111 – TELEFAX 0415459262

UNITÀ LOCALE DI VENEZIA  
UNITÀ LOCALE DI MIRANO

CHIAMATE DI EMERGENZA 3357489972  
CHIAMATE DI EMERGENZA 3486015269





# ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

- non è consentito chiedere l'inserimento nell'elenco degli operatori economici sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio;
- è onere dei Operatori Economici segnalare al Consorzio ogni variazione inerente la fascia di classificazione, la/le certificazione/i di qualità, le modifiche soggettive, ecc.;
- trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione delle manifestazioni di interesse, non è riconosciuta valida alcuna altra istanza, anche se sostitutiva o aggiuntiva di istanza precedente.

## 10. PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE

Si procederà ad invitare alla procedura negoziata, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, nonché dell'art.36 co.2 lett. b, almeno 5 operatori economici ammessi, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, selezionati mediante sorteggio pubblico.

L'ammissione verrà effettuata sulla base delle autodichiarazioni prodotte dall'impresa; si precisa che il Consorzio si riserva di verificare a campione la veridicità delle stesse, che sarà effettuata comunque sull'aggiudicatario.

Nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse, in forma valida, in numero superiore a 5, si provvederà ad individuare gli operatori da invitare mediante sorteggio pubblico, previo apposito avviso che sarà pubblicato sul sito web del Consorzio.

Il Consorzio si riserva la facoltà di invitare tutte le imprese ammesse; in tal caso non si procederà ad effettuare il sorteggio pubblico di cui al capoverso precedente.

Il Consorzio si riserva di procedere anche nell'ipotesi in cui vi sia un solo Operatore Economico ammesso.

## 11. CHIARIMENTI E INFORMAZIONI

Nel rispetto dell'art. 74, comma 4 del Codice le informazioni complementari, purché richieste in tempo utile e comunque non oltre dieci giorni solari antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze, saranno comunicate dalla stazione appaltante almeno sei giorni prima del termine fissato per la ricezione delle stesse.

È possibile richiedere chiarimenti/informazioni mediante uno dei seguenti canali:

- **PEC:** [consorzio@pec.acquerisorgive.it](mailto:consorzio@pec.acquerisorgive.it)
- **mail :** [consorzio@acquerisorgive.it](mailto:consorzio@acquerisorgive.it)


Tutte le comunicazioni tra le imprese e il Consorzio relative al procedimento di gara potranno avvenire esclusivamente utilizzando mezzi telematici così come disposto all'art. 52 comma 1 del Codice.

VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271  
WEB: [WWW.ACQUERISORGIVE.IT](http://WWW.ACQUERISORGIVE.IT) - E-MAIL: [CONSORZIO@ACQUERISORGIVE.IT](mailto:CONSORZIO@ACQUERISORGIVE.IT)  
PEC: [CONSORZIO@PEC.ACQUERISORGIVE.IT](mailto:CONSORZIO@PEC.ACQUERISORGIVE.IT)  
TELEFONO 0415459111 - TELEFAX 0415459262

UNITÀ LOCALE DI VENEZIA  
UNITÀ LOCALE DI MIRANO

CHIAMATE DI EMERGENZA 3357489972  
CHIAMATE DI EMERGENZA 3486015269





# ACQUE RISORGIVE CONSORZIO DI BONIFICA

## 12. NORMATIVA SULLA PRIVACY


I dati personali degli Operatori Economici partecipanti saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente al tempo necessario a consentire l'accertamento dei requisiti per partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.lgs. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati e si precisa che il titolare del trattamento è il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

## 13. PUBBLICITÀ

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive all'indirizzo: [www.acquerisorgive.it](http://www.acquerisorgive.it), nella sezione "Amministrazione trasparente > Bandi di gara e contratti > avvisi di gara" per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi.

Venezia, ..... **29 MAR. 2016** .....

Il responsabile unico del procedimento  
È il Direttore  
(ing. Carlo Bendocichio)



Allegato:

"Sgrigliatore\_Manifestazione\_Interesse" – modulo per la presentazione della manifestazione di interesse

Ufficio Segreteria e Affari Generali  
Capo Ufficio: geom. Antonio Torricelli  
Per comunicazioni:  
Emanuela Naddeo  
Tel. 041.5459202  
E-mail: [e.naddeo@acquerisorgive.it](mailto:e.naddeo@acquerisorgive.it)

VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271  
WEB: [WWW.ACQUERISORGIVE.IT](http://WWW.ACQUERISORGIVE.IT) - E-MAIL: [CONSORZIO@ACQUERISORGIVE.IT](mailto:CONSORZIO@ACQUERISORGIVE.IT)  
PEC: [CONSORZIO@PEC.ACQUERISORGIVE.IT](mailto:CONSORZIO@PEC.ACQUERISORGIVE.IT)  
TELEFONO 0415459111 - TELEFAX 0415459262

UNITÀ LOCALE DI VENEZIA  
UNITÀ LOCALE DI MIRANO

CHIAMATE DI EMERGENZA 3357489972  
CHIAMATE DI EMERGENZA 3486015269



