



IMPIANTO IDROVORO MALCONTENTA



Caratteristiche dell'idrovora

Denominazione del manufatto	<i>Impianto Idrovoro Malcontenta</i>	
Anno Costruzione	1935	
Indirizzo	<i>Via Padana, Malcontenta Venezia</i>	
Comuni serviti	<i>Venezia (Malcontenta, Ca' Brentelle)</i>	
Recapito	<i>Laguna di Venezia</i>	
Numero di pompe complessivo della sezione	7 (sette)	
Parametri idraulici	Unità di misura	
Potenza complessiva	[kW]	1236,00
Potenza gruppi elettrogeni complessiva	[kW]	2080,00
Capacità gruppo elettrogeno in percentuale	[%]	100
Area tributaria	[ha]	600
Portata complessiva	[m ³ /s]	25,00
Volume acqua sollevata media annua	[m ³]	3.288.000